



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПРОФИЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ»**

241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, 8
тел./факс: (4832) 75-38-70, 66-39-17, 8-920-604-62-22, электронная почта: srpt32@mail.ru

АКТ № 00291

первичного обследования технического состояния

дымовых и вентиляционных каналов

« 15 » ноября 20 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Токать Максим
Владимирович должность, фамилия, инициалы ответственный за газовое хозяйство
организации МУП «Брянскгазсервис»
и мастер Семин фамилия, инициалы ООО «ЦППР» фамилия, инициалы

чистильщики _____
фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 25 по ул. (пер.) Космодемьянская
в квартирах № 1, 2, 3, 4
принадлежащих МУП «Брянскгазсервис»
наименование организации

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов _____
наименование прибора и тип

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартире № _____ перечислить №№ квартир
2. Необособленные дымоходы имеются в квартире № _____
3. Сечение дымоходов составляет 150x150 150x150
4. Дымоходы выполнены из керамический кирпич указать материал
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединений железных соединительных труб от газовых приборов, **ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения, указать).
7. Дымоходы имеют в нижней части «карманы» глубиной не менее 25 см и лючки для чистки (если нет, то указать № квартиры).
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать).
9. Дымовые и вентиляционные трубы находятся в зоне ветрового подпора (указать квартиры)

все исправно

10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать номер квартиры, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления).

Все дымоходы смессы.

11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаках имеются в квартирах —

12. Все дымоходы и вентиляционные каналы очищены от сажи и посторонних предметов.

13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: *Нормально*

14. Тяга в дымоходе и вентиляционных каналах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).

15. Оголовки на крышках в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № квартиры)

Исправны

высота их отвечает, не отвечает (ненужное зачеркнуть) техусловиям.

16. Все дымоходы на чердаках и сверх крыши имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

17. Вертикальные дымоходы и вентиляционные каналы проверены методом опускания шара диам. 80-100 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах

*Косово ул. Машовского д.19.
Брянской обл.*

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах

не отвечают техническим условиям и газовые приборы должны быть отключены.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

От администрации _____

подпись

Ответственный за газовое хозяйство _____

подпись

номер удостоверения _____

Мастер ООО «ЦППР»

2147 Сергеев

подпись

Чистильщики _____

ООО «ЦППР»

подписи, номера удостоверений.

Акт зарегистрирован «15» *Ноября* 20*20* г. Мастер ООО «ЦППР»

Сергеев

