



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПРОФИЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ»**

241007, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 30, кв. 6
тел./факс: 8-920-604-62-22, электронная почта: crrg32@mail.ru

АКТ № 000365

первичного обследования технического состояния

дымовых и вентиляционных каналов

«08» Сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Косовцов
Кеменией Владимир Сергеевич ответственный за газовое хозяйство
организации МУП «Брянскгазсервис»
и мастер Серебряков ООО «ЦППР»
чистильщики _____
фамилия, инициалы _____

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 25 по ул. (пер.) Косовцевская
в квартирах №1, 2, 3, 4
принадлежащих МУП «Брянскгазсервис»
наименование организации _____

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов Бензиновый котел
100 + 100 наименование прибора и тип _____

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартире № _____ перечислить №№ квартир _____
2. Необособленные дымоходы имеются в квартире № _____
3. Сечение дымоходов составляет Бензиновый котел
100 + 100
4. Дымоходы выполнены из Керамический шпатель указать материал _____
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют Видеосекция
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединений железных соединительных труб от газовых приборов, ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения, указать).
7. Дымоходы имеют в нижней части "карманы" глубиной не менее 25 см и лючки для чистки (если нет, то указать № квартиры).
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать).
9. Дымовые и вентиляционные трубы находятся в зоне ветрового подпора (указать квартиры)
Все исправно

10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать номер квартиры, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления).

Все дымоходы исправны

11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаках имеются в квартирах _____

12. Все дымоходы и вентиляционные каналы очищены от сажи и посторонних предметов.

13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: *Нормально*

14. Тяга в дымоходе и вентиляционных каналах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).

15. Оголовки на крышках в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № квартиры)

Исправны

высота их отвечает, не отвечает (ненужное зачеркнуть) техусловиям.

16. Все дымоходы на чердаках и сверх крыши имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

17. Вертикальные дымоходы и вентиляционные каналы проверены методом опускания шара диам. 80-100 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах _____

Брянского обл. Железнодорожный ул. Коммунально-сервисный газ

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах _____

не отвечают техническим условиям и газовые приборы должны быть отключены.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

От администрации _____

подпись

Ответственный за газовое хозяйство _____

подпись

номер удостоверения _____

Мастер ООО «ЦППР» *Сергей Семенов* 2147

подпись

Чистильщики _____ ООО «ЦППР»



подписи, номера удостоверений.

Акт зарегистрирован « *08* » *09* 20 *21* г. Мастер ООО «ЦППР» _____

Сергей Семенов