



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПРОФИЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ»**

241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, 8
тел./факс: (4832) 75-38-70, 66-39-17, 8-920-604-62-22, электронная почта: сррг32@mail.ru

АКТ № 000094

**первичного обследования технического состояния
дымовых и вентиляционных каналов**

« 17 » Мая 20 21 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Томасев
Николаев В.И. ответственный за газовое хозяйство
организации Мул. «Брассосервис»
и мастер Семесев ООО «ЦППР»

чистильщики _____
фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 25 по ул. (пер.) Коммунальная
в квартирах № 1, 2, 3, 4
принадлежащих МВН «Брассосервис»

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов _____
наименование прибора и тип

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартире № _____
перечислить №№ квартир
2. Необособленные дымоходы имеются в квартире № _____
3. Сечение дымоходов составляет 100 + 100
4. Дымоходы выполнены из керамический картон картон
указать материал
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют В соответствии с П
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединений железных соединительных труб от газовых приборов, ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения, указать).
7. Дымоходы имеют в нижней части "карманы" глубиной не менее 25 см и лочки для чистки (если нет, то указать № квартиры).
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать).
9. Дымовые и вентиляционные трубы находятся в зоне ветрового подпора (указать квартиры)
Все подмерз

10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать номер квартиры, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления).

Все дымоходы утеплены.

11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаках имеются в квартирах _____

12. Все дымоходы и вентиляционные каналы очищены от сажи и посторонних предметов.

13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: *Плохо*

14. Тяга в дымоходе и вентиляционных каналах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).

15. Оголовки на крышках в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № квартиры)

Исправны

высота их отвечает, не отвечает (ненужное зачеркнуть) техусловиям.

16. Все дымоходы на чердаках и сверх крыши имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

17. Вертикальные дымоходы и вентиляционные каналы проверены методом опускания шара диам. 80-100 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах *Бригисса обп.*

Кемерово ул. Коммунистическая
д 25

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах _____

не отвечают техническим условиям и газовые приборы должны быть отключены.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

От администрации _____

подпись

Ответственный за газовое хозяйство _____

подпись

номер удостоверения _____

Мастер ООО «ЦППР» *Севд Семенов* 2142

подпись

Чистильщики _____

ООО «ЦППР»

подписи, номера удостоверений.

Акт зарегистрирован «*17*» *Мае* 20 *21* г. Мастер ООО «ЦППР» _____

Севд Семенов

